

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

**ZABUDOWA CZĘŚCI KORYTARZA NA POMOCNICZY
POKÓJ BIUROWY 0N04A**

INFORMACJA NR 1 Z DNIA 02.02.2012 r.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, mimo, że na podstawie art. 38 ust 1. pkt 3 i 1a ww. ustawy nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi, Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące pytania

Lp.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ
1.	Czy w punkcie mowa jest o opłaceniu prac odbiorowych?	Tak, prace odbiorowe i związane z tym koszty są po stronie firmy Wykonawcy i powinny być uwzględnione w wycenie oferty
	System SAF	
1.	Czy możliwe jest uzyskanie kontaktu do firmy która na obiekcie blokuje pętlę SAP	Firmą tą jest Siemens, koszty ponosi Wykonawca zamówienia i powinny one zostać uwzględnione w składanej ofercie.
2.	Czy dodajemy czujkę w między stropiu WZ (wskaźnik działania)	nie, czujka nie jest dodawana
3.	Przeprogramowanie czujki na czas prac (wyłączenie na czas prac i ponowne wpisanie w program - - dotyczy ewentualnie nowej). Kto to robi i kto ponosi z tym związane koszty?	Wykonuje firma Siemens, koszty j.w.
	System DSO	
1	Kto odpowiada na obiekcie za serwis DSO, kto ponosi koszty wyłączenia linii głośnikowej i za jej ponowne włączenie.	Za serwis DSO odpowiada firma Siemens, koszty j.w.
	Instalacja Tryskaczowa	
1	Kto odpowiada na obiekcie za spuszczenie wody z instalacji tryskaczowej i za jej ponowne napełnienie, kto ponosi koszty tej operacji	Za spuszczenie wody z ww. instalacji odpowiada firma Sodexo, koszty j.w.