

Warszawa, 6 listopada 2020 r.

Sąd Najwyższy  
Pl. Krasińskich 2/4/6  
00-951 Warszawa

### Do Wykonawców

KPP I-2211-3/19/20

dotyczy: przetargu ograniczonego na obsługę eksploatacyjną i serwis techniczny systemów i instalacji technicznych w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości

Sąd Najwyższy, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytań złożonych do treści ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, wraz z udzieloną odpowiedzią.

#### Pytanie nr 34:

W odniesieniu do odpowiedzi na pytanie 33 z dnia 3.11.2020 prosimy o uzupełnienie informacji:

- a. czy Wykonawca powinien przewidzieć koszty wody do wielokrotnego odwodnienia i nawodnienia instalacji tryskaczowej?
- b. czy Wykonawca powinien uwzględnić koszt wynajmu specjalistycznego podnośnika do prac na wysokości. Podnośnik dostępny w KUWS ma niewystarczające parametry robocze do realizacji zakresu prac związanych z wymianą główek tryskaczy?
- c. czy Wykonawca powinien uwzględnić koszt odtworzenia sufitów typu Barrisol i G-K?
- d. czy Wykonawca powinien uwzględnić koszt wymiany rozet. Przy wymianie główek tryskaczy, rozety mogą ulec zniszczeniu?
- e. czy Wykonawca powinien uwzględnić koszt zabezpieczenia obiektu przez zawodowych strażaków na czas wyłączeń instalacji tryskaczowej z użytku?
- f. czy prace związane z wymianą główek tryskaczy mogą być prowadzone w ciągu dnia, czy Wykonawca powinien przewidzieć, że wszelkie zadania z tym związane powinny być realizowane wyłącznie w godzinach między 22:00, a 6:00 lub w weekendy?

#### Odpowiedź na pytanie nr 34:

Zamawiający unieważnia odpowiedź na pytanie 33 zastępując je odpowiedzią:

„Badanie/wymiana główek instalacji tryskaczowej nie będzie realizowane w ramach przedmiotu zamówienia.”



Pytanie nr 35:


Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 33 z dnia 3.11.2020 ujął „Zamawiający planuje wymianę główek instalacji tryskaczowej w ilości ok. 3500 sztuk (po stronie Wykonawcy będzie wymiana, po stronie Zamawiającego koszt główek instalacji tryskaczowej)” w praktyce oznacza to, że Wykonawca musiałaby w ramach ryczałtu pokryć koszty prac, które według naszych wyliczeń będą bardzo wysokie. Jednocześnie koszt tych prac musielibyśmy uwzględnić w ryczałcie, a więc płatności realizowanej na przestrzeni całego okresu umowy. Prace te nie mogłyby być realizowane przez personel podstawowy. Biorąc pod uwagę, że wymiana główek występuje w pierwszym roku realizacji umowy (przyjmujemy, że skoro jest konieczność takiej wymiany, to nie nadają się do dalszej eksploatacji), oznacza to, że Wykonawca najpierw poniósłby koszty wykonania tych prac, a dopiero później uzyskiwałby wynagrodzenie za te prace. Tym samym jest to równoznaczne z zapewnieniem finansowania tych prac przez Wykonawcę przez ponad 3 lata, co znacznie podraża koszty tego przedsięwzięcia. Dodatkowo Wykonawca ponosić będzie ryzyko, że w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, kosztów tych w ogóle nie odzyska. Ryzyko to Wykonawca również musi skalkulować odpowiednio podnosząc cenę oferty. Tym samym prosimy o rozważenie wydzielenia robót związanych z wymianą główek tryskaczy, bądź do odrębnego postępowania, bądź przewidzenie za te roboty odrębnego wynagrodzenia, rozliczanego bezpośrednio po ich wykonaniu. Powyższe przyczyni się do istotnych oszczędności po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 35:

Zamawiający unieważnia odpowiedź na pytanie 33 zastępując je odpowiedzią:  
„Badanie/wymiana główek instalacji tryskaczowej nie będzie realizowane w ramach przedmiotu zamówienia.”

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy wezmą udział w niniejszym postępowaniu i złożą oferty.

Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, z uwagi na umożliwienie wprowadzenia zmian w ofertach **ulega zmianie na dzień 12 listopada 2020 r. na godzinę 10:00.**

SZEF  
KANCELARII PIERWSZEGO PREZESA  
SADU NAJWYŻSZEGO  
  
dr Anna Guzik